Gemeinde Balzers
Information zum Trinkwasser

Trinkwasserqualität in	Balzers	Jahr: 2022 / 2023
Versorgte Einwohner:innen	ca. 4‘740	(im eigenen Versorgungsgebiet)
Hygienische Beurteilung	Das an die Konsumenten abgegebene Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.	
Chemische Beurteilung	Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.	
	Gesamthärte:	Zwischen 21 und 27°fh (mittelhart) Beachten Sie bitte die Waschmitteldosierung!
	Nitrat:	Zwischen 4 und 14 mg Nitrat pro Liter Der Toleranzwert liegt bei 40 mg Nitrat pro Liter Trinkwasser
Herkunft des Trinkwassers (Jahresmittelwerte)	21 % aus Quellen: Wiesle und Köpf 35% aus Grundwasser: Pumpwerk Rheinau und Heilos 44% Quellwasser zugekauft von der Gemeinde Triesen. Im Rahmen der Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland (GWO).	
Behandlung des Wassers	Quellwasser:	Entkeimung durch UV (physikalisch)
	Grundwasser:	Keine Behandlung
	Netzschutz:	Keine Behandlung
Besonderes	Das vom Wasserwerk Balzers gelieferte Trinkwasser hat einen guten Geschmack und ist stets frisch.	
Weitere Auskünfte	**-** Wasserversorgung Balzers, Wassermeister Markus Jud, +423 384 13 68 - www.balzers.li - www.wasserequalitaet.ch	

Stand 7. März 2023